

Российская Федерация
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение Волчье -
Александровский детский сад
«Солнышко» Волоконовского
района Белгородской области
309672, Белгородская область,
Волоконовский район, с.Волчья
Александровка, ул.Дачная, 1,
E-mail: osedashova@mail.ru
«12» августа 2022 № 15
на «__» _____ №

Главному Государственному
санитарному врачу Белгородской
области в Шебекинском районе
Багрову Андрею Викторовичу

ОТЧЁТ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Волчье-Александровского детского сада «Солнышко» Волоконовского района Белгородской области об устранении выявленных нарушений обязательных требований

По результатам проверки, проведённой в соответствии с планом проверок Управления Роспотребнадзора по Белгородской области на 2022 год и на основании решения руководителя Управления Роспотребнадзора по Белгородской области Е.Е.Оглезневой от 31.01.2022 года №183

В ходе исполнения постановления приняты следующие меры, проведены мероприятия и действия до 15.08.2022 года:

№ п/п	Содержание нарушения	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение нарушения
1.	Постельные принадлежности 1 раз в год не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п.2.111.5СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заклучен договор обработки постельных принадлежностей с ОГБУЗ «Дезинфекционная станция г.Белгород» от 15.07.2022 года №57. Проведена обработка постельных принадлежностей камерным методом 10 августа 2022 года договор, акт выполненных работ прилагаются).
2.	Не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п.1.8СП2.4.3648-20	Заклучен договор на проведение работ, оказание услуг по санитарно-эпидемиологической экспертизе, обследованиям, исследованиям (испытаниям), токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок проектной документации объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, видов деятельности (работ, услуг) Федеральным бюджетным

		учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области от 18.03.2022 года №177, 19.07.2022 года проведен производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов (договор, протоколы прилагаются).
3.	По результатам проведенных измерений физических факторов неионизированной природы уровней освещенности, проведенных 02.02.2022 года в комнате для занятий (игровая) возраст с 2-х до 7-ми лет уровни освещенности (измерение значений 44, 4 при нормативе 4000 Люкс) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21	Установлены дополнительные светодиодные светильники в количестве 4 (четыре) штук в комнате для занятий (игровая), световой поток одной лампы составляет 750 лм (фото прилагается)

Заведующий



О.А.Седашова